

PROSTOR UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE FVE
1x ROZVÁDĚČ RDC1 pro FV panely na střeších
1x STŘÍDAČ/MĚNIČ 100kW
1x ROZVÁDĚČ RAC1
+ STOP TLAČÍTKO FVE
+ 1x PHP CO₂ - 5kg (has. schopnost min. 55B)

STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

RE

R1

STOP TLAČÍTKO FVE
STÁVAJÍCÍ
ROZVÁDĚČ R1

3NP

nástavba 3NP
"E"

atrium

chodba 1NP

nástavba 3NP
"F"

atrium

chodba 1NP

nástavba 3NP
"G"

atrium

3NP

tělocvična

HLAVNÍ
VSTUP

500/36

500/31

500/32

500/30

jídélňa
3NP

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- RE STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ
R1 STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVÁDĚČ
STOP TLAČÍTKO FVE
RAC1 NOVÝ EL. ROZVÁDĚČ AC
RDC1 NOVÝ EL. ROZVÁDĚČ DC
PHP PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
NOVÁ KABELOVÁ TRASA NA STŘEŠE

LEGENDA PLOCH

- DOTČENÉ OBJEKTY - NOVÉ NAVRŽENÉ FV
PANELY NA STÁVAJÍCÍ STŘEŠY OBJEKTŮ
MÍSTO OSAZENÍ TECHNOLOGIE FVE
HRANICE POZEMKU

Poznámky

Tato dokumentace slouží pouze pro účely stavebního řízení, nikoli k realizaci stavby. Nenahrazuje tedy prováděcí ani dílenskou dokumentaci. Nutno dodržovat zásady BOZP. Požární nástupní plochy a okolní plochy požárních žebříků nesmí být v průběhu stavby blokovány skládkami stavebního materiálu nebo stavební a montážní technikou či prvky zařízení staveniště. Skladby a rozměry stávajících konstrukcí jenutné před realizací ověřit sondami. Při provádění stavby je nutné dodržovat platné normy ČSN a technologické a montážní předpisy výrobců jednotlivých součástí a zařízení. Pro dispečerské řízení - přenos signálu HDO ze stávajícího elektroměrového rozváděče bude použita bezdrátová technologie. V rámci realizace není předpokládáno ani navrhováno provádění výkopových prací za účelem pokládky nových kabelových vedení. Nově navrhované požární žebříky musí odpovídat požadavkům ČSN 74 32 82.

AUTORIZOVAL		VYPRACOVAL	
Ing. Pavel Zimák		Ing. Pavel Zimák	
INVESTOR	Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324, Praha 9, 18049		
MÍSTO STAVBY	Základní škola, Novoborská 371/10, Praha 9, 190 00		
ZŠ Novoborská 371, Praha 9 - DSP+ PD FVE			
C STAVEBNÍ ČÁST			
KATASTRÁLNÍ A KOORDINAČNÍ SITUACE			

 AXEN, s.r.o. IČ: 28224361 Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha	
DATUM	12/2024
ÚČEL	DSP
MĚŘÍTKO	1:500
Č. ZAKÁZKY	A230128
ČÍSLO PŘÍLOHY	
C03	